

Sens du feu : côté paumelles et côté opposé aux paumelles



PV CTICM
n°96 V 066
Ext.97/1

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Bois exotique rouge section 80x58 à 230x58 mm avec feuillure de 49x15x9x7 (CECMI Chap. IV).

Paumelles

- Montage sur huisserie bois par 4 paumelles 140x90 axe de 10 en acier.

Porte

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules avec 2 tôles 8/10 intégrées.
- Finition des parements en fibres dures avec couche de pré peinture.
- Joint intumescent de 30 mm sur 3 côtés.
- Contre feuillure sur 3 côtés de 15x10.
- Hauteur porte de 1415 à 2265.
- Largeur porte de 740 à 1140.

Serrure

- Fermeture par serrure type bec de cane ou sûreté avec canon à pêne dormant et demi-tour (CECMI Chap. IX-4).
- Fermeture par serrure 3 points type JPM 731000 ext 97/3.
- Fermeture par serrure 3 points type Vachette 5204 ext 99/4.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



3.103

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences finition à vernir ou vernis usine (CECMI Chap. V-5).

Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 60 minutes suivant fiche n° 10.041 (CECMI Chap. VIII).
- Ferme-porte agréé coupe-feu 60 minutes et conforme à la norme EN 1154 (CECMI Chap. IX-4).