


Sens du feu : côté paumelles



PV CSTB
n°96.43339
Ext. 97/1 97/2

DETAIL TECHNIQUE DU BLOC PORTE

Huisserie

- Bois exotique rouge section 75x58 à 230x58 mm avec feuillure de 45x15x9x7 (Ext. 97/2).

Paumelles

- Montage sur huisserie bois par 4 paumelles 140x70 acier.

Porte

- Cadre en bois exotique rouge.
- Ame intérieure en panneau de particules.
- Finition des parements fibres dures avec couche de pré peinture.
- Contre feuillure 3 sens de 15x10.
- Joint intumescent de 30 mm sur 4 côtés.
- Passe câble Abloy référence EA280 (ancien 8810) intégré côté paumelles.
- Pré équipement par fil électrique Abloy.
- Hauteur porte de 1415 à 2040.
- Largeur porte de 730 à 930.

Serrure

- Fermeture par serrure type :
 - o Abloy 8140 à 8143.

ACOUSTIQUE



THERMIQUE



STABILITE



EFFRACTION



7.121

Options de finition

- Revêtement stratifié toutes marques (CECMI Chap. V-5).
- Revêtement placage bois toutes essences (CECMI Chap. V-5), finition à vernir ou vernis usine.

Options générales

- Montage d'oculus pare flammes ou coupe-feu 60 minutes suivant fiche n° 10.041 (CECMI Chap. VIII).
- Ferme-porte agréé coupe-feu 60 minutes et conforme à la norme EN 1154 (CECMI Chap. IX-4).